


Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Кленовская детская школа искусств»
(МКУДО Кленовская ДШИ)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета МКУДО Кленовская ДШИ
 / Г. А. Вараксина
(протокол № ____ от 29.12.2020 г.)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
/М. А. Бочкарёва /
Приказ № 119 от «29» декабря 2020г

Инструкция
о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ
МКУДО Кленовская ДШИ

по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район,
с.Кленовское, ул. Красных Партизан,1

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в МКУДО Кленовская ДШИ и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Приказом по школе должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.

1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.

1.4. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.

2. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

2.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в РФ, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

2.4. Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

3.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3.6. По окончании работ необходимо убрать оборудование и материалы, провести осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.

3.7. При проведении пожароопасных работ запрещается:

3.7.1. приступать к работе при неисправном оборудовании;

3.7.2. проводить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях и изделиях;

3.7.3. нарушать требования технологических регламентов и инструкций;

3.7.4. допускать к работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;

3.7.5. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пар изоляции на кровле, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

3.7.6. хранить расходные материалы в количестве более нормативных требований в месте проведения работ;

3.7.7. проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудно горючими утеплителями.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

4.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 или 63-3-21 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность руководителя работ;

4.1.2. принять по возможности меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;

4.1.3. по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

4.1.4. по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о причинах пожара, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Ответственный за пожарную безопасность _____ /_Г.А.Вараксина_/_/

С инструкцией ознакомлены: _____ /_____/_/