

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Кленовская детская школа искусств»
(МКУДО Кленовская ДШИ)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного
комитета МКУДО Кленовская ДШИ
_____/ Г. А. Варакина
(протокол № ____ от 29.12.2020 г.)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____/ М. А. Бочкарёва /
Приказ № 119 от «29» декабря 2020г

**Инструкция ОТ и ТБ по пожарной сигнализации
МКУДО Кленовская ДШИ**

**по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район,
с.Кленовское, ул. Красных Партизан, 1**

1. Общие положения

1.1. Данная инструкция определяет основные положения по обеспечению работоспособности установок пожарной сигнализации и оповещения и является обязательной для всех работников организации, а также лиц, на которых возложена обязанность по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

1.2. Лицо назначенное ответственным за содержание пожарной сигнализации должно иметь следующую документацию:

- 1.2.1. Договор на обслуживание установок пожарной сигнализации;
- 1.2.2. Годовой план-график проведения планово-предупредительного ремонта систем пожарной сигнализации и оповещения;
- 1.2.4. Список номеров шлейфов с указанием наименования защищаемых шлейфами помещений;
- 1.2.5. Исполнительная (проектная) документация на сигнализацию и оповещение;

2. Действия в случае срабатывания пожарной сигнализации

2.1. Каждый работник при получении информации о срабатывании пожарной сигнализации обязан немедленно:

- 2.1.1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «112, 102» или 63-3-21
- 2.1.2. Организовать эвакуацию людей согласно утвержденного плана эвакуации;
- 2.1.3. Держать двери в помещении очага пожара закрытыми
- 2.1.4. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;
- 2.1.5. Проверить работала ли система оповещения людей о пожаре и при необходимости привести ее в действие
- 2.1.6. Выполнить действия по тушению первичными средствами пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара;
- 2.1.7. По прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной эвакуации людей, месте расположение первичного очага пожара, а также о результатах действий по тушению первичного очага;

3. Действия в случае неисправности пожарной сигнализации

3.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации необходимо выполнять действия, указанные в разделе 2 настоящей инструкции.

3.2. Если в результате указанных выше действий установлено ложное срабатывание необходимо:

- 3.2.1. Незамедлительно о данном факте сообщить лицу, назначенному ответственным за содержание установок пожарной сигнализации;
- 3.2.2. В случае прохода сигнала в ДДС 273 ПЧ г. Нижние Серги, немедленно связаться с дежурной службой по телефону 8(34398) 2-22-01 и сообщить о ложном срабатывании ПС
- 3.2.2. В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания;
- 3.2.3. При визуальном контроле обращать внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);
- 3.2.4. При обнаружении подозрительных признаков организовать действия по эвакуации, отключение электроснабжения в данных помещения с помощью устройств обозначенных на плане эвакуации;

3.3. Лицо ответственное за содержание автоматической пожарной сигнализации обязано:

- 3.3.1. Направить заявку в лицензированную организацию, которая согласно договора производить работы по проверке, обслуживанию и ремонту сигнализации, и уведомить о направлении заявки по телефону;

« 20 / /