

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Кленовская детская школа искусств»
(МКУДО Кленовская ДШИ)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета МКУДО Кленовская ДШИ
_____/ Г. А. Вараксина
(протокол № ____ от 29.12.2020 г.)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
М. А. Бочкарёва /
Приказ № 119 от «29» декабря 2020г

**Инструкция
о порядке содержания, осмотра, приведения помещений
в пожар безопасное состояние после окончания учебных занятий
МКУДО Кленовская ДШИ**

**по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район,
с.Кленовское, ул. Красных Партизан,1**

2021г.

1. Общие положения инструкции

- 1.1. Данная инструкция разработана для всех работников учебного учреждения.
- 1.2. Настоящую инструкцию необходимо изучить и соблюдать.
- 1.3. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожар безопасное состояние после окончания учебных занятий, перед их закрытием.

2. Общие пожаробезопасные мероприятия

- 2.1. Педагогический, технический, обслуживающий персонал и учащиеся школы обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения.
- 2.2. Руководители, преподаватели, обслуживающий персонал, несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними объектов.
- 2.3. В целях пожарной безопасности сотрудникам школы запрещается:
 - пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием, использовать бытовые электронагревательные приборы для обогрева помещений;
 - обертывать электролампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, стендами и т.д.;
 - использовать для устройства осветительной электросети телефонные провода;
 - при проведении культурно-массовых мероприятий устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств, и приспособлений;
 - отогревать замерзшие водопроводные и иные трубы, батареи в здании школы открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций здания производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами;
 - преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения;
 - строить перегородки и размещать подсобные мастерские и лаборатории;
 - использовать не по назначению средства пожаротушения;
 - сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.
- 2.4. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания школы должны находиться свободными и не должны загромождаться. Двери выходов из классов, мастерских и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть оборудованы само закрывающимися устройствами.
- 2.5. Средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности, местонахождение их должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.
- 2.6. В случае пожара весь персонал школы эвакуируется из здания школы, согласно плану эвакуации.
- 2.7. Ежедневно перед закрытием школы все классы, подсобные помещения проверяются, электрические сети отключаются и ключи от помещений сдаются под охрану сторожу или охраннику с росписью в журнале приема-выдачи ключей.

Ответственный за пожарную безопасность _____ /_Г.А.Вараксина /

С инструкцией ознакомлены:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| « _____ » _____ 20__ г. | _____ / _____ / |
| « _____ » _____ 20__ г. | _____ / _____ / |
| « _____ » _____ 20__ г. | _____ / _____ / |
| « _____ » _____ 20__ г. | _____ / _____ / |
| « _____ » _____ 20__ г. | _____ / _____ / |